

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)  
Отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090  
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Ефремова ул, дом 135в,  
тел.: 88437432676, e-mail: Fguz.Buinsk@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.514167



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ - биолог  
бактериологической лаборатории

Т.Н. Катренко  
11.02.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 00487П, 00488П от 11.02.2026

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" ДРОЖЖАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1617004310 ОГРН 1101672000275)  
**Юридический адрес:** 422470, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) Р-Н ДРОЖЖАНОВСКИЙ, С. СТАРОЕ ДРОЖЖАНОВОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.13  
**Фактический адрес:** 422470, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) Р-Н ДРОЖЖАНОВСКИЙ, С. СТАРОЕ ДРОЖЖАНОВОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.13
- Наименование образца испытаний:**  
Пробы № 00487П, 00488П - вода из подземного источника водоснабжения
- Место отбора:**  
Проба № 00487П- вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Кушкувай  
Проба № 00488П- вода холодная из каптажно-родниковой системы с.Ст.Ильмово
- Условия отбора:**  
Дата отбора:  
Пробы № 00487П, 00488П - 09.02.2026 13:00  
Ф.И.О., должность: Шарафутдинова Гюзелия Мансуровна Медицинский регистратор Отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.02.2026 14:00  
Информация о плане и методе отбора:  
Пробы № 00487П, 00488П - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ЗД 6 от 15 января 2026 г. Образцы предоставлены Заказчиком/проботборщиком, не входящим в состав ИЛЦ. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
- Дополнительные сведения:**  
Протокол отбора: №92 от 9 февраля 2026 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 00487П, 00488П от 11.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 00487П, 00488П

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные Shinko SJ-620 CE	133888073

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в  
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
Регистрационный номер пробы 00487П  
Образец поступил 09.02.2026  
дата начала испытаний 09.02.2026, дата окончания испытаний 11.02.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3; приложение 3, п.1-3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в  
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
Регистрационный номер пробы 00488П  
Образец поступил 09.02.2026  
дата начала испытаний 09.02.2026, дата окончания испытаний 11.02.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3; приложение 3, п.1-3

Мнения и интерпретации (при наличии):

Заключение (при наличии):

Ответственный за оформление протокола:

А.Д. Сибгатуллина, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 00487П, 00488П от 11.02.2026